
131/62
131/63
131/64
131/54
149/227
149/134
149/135
odpadkový koš
asfalt
asfalt
asfalt
dlažba
PE 80
PE 80
PE 80
PE 80
PE 32
PE 32
PE 32
Šstav $\frac{187,53}{185,03}$ hl. 2,50 m
31
187,53
(185,03)
32
187,02
(185,75)
PVC 250
Trasa nn podz gz
Trasa nn podz gz
Podtlakové potrubí PVC DN 80, PN 10 v délce 239,4 m
H 20
V1 - 0,0000
V2 - 0,0230
2,0
2,0
2,0
2,0
Napojení na stávající vodovod za
pomoci výřezu a vysazením T-kusu
DN 80/80 3x šoupě DN 80
PE DN 80, SDR 11, PN 16 - 219,1 m


č.1
č.2
č.3
č.4
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
2,0
0,6
2,1
0,8
V3 - 0,0448
V4 - 0,0490
V5 - 0,0719
V6 - 0,0879
PVC DN 150, SN 8 - 9,85 m
PE D 32 x 4,4 - 6,80 m
PE DN 80, SDR 11, PN 16 - 219,1 m
PVC PP DN 250, SN 12 - 17,4‰ - 38,29 m
PVC PP DN 250, SN 12 - 23,9 ‰ - 51,25 m
Podtlakové potrubí PVC DN 80, PN 10 v délce 239,4 m
Š1
187,43
186,63
hl. 0,80 m
Š2
187,87
185,97 (185,35)
hl. 1,90/2,50 m
149/225


č.5
č.6
č.7
č.8
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta plastová DN 1200
s pojezdovým poklopem D400 (600kg).
Osazením vodoměrné sestavy
(vodoměr Qn 2,5)
Vodoměrná šachta
s pojezdový pokl
Osazením vodoměr
(vodoměr Qn 2,5)
2,0
0,6
2,1
0,8
PVC DN 150, SN 8 9,85 m
PE D 32 x 4,4 - 6,80 m
PVC DN 150, SN 8 - 9,85 m
PVC DN150, SN 8 - 9,85 m
PVC DN 150, SN8 - 9,85 m
V7 - 0,1176
V8 - 0,1436
V9 - 0,1596
V10 - 0,1893
V11 - 0,2053
PE DN 80, SDR 11, PN 16 - 231,8 m
PE DN 80, SDR 11, PN 16 - 219,1 m
PE DN 80, SDR
PN 16 - 219,1 m
PVC PP DN 250, SN 12 -
20,0 ‰ - 36,74 m
PVC PP DN 250, SN 12 -
20,0 ‰ - 37,25 m
Podtlakové potrubí PVC DN 80,
PN 10 v délce 239,4 m
Š3 188,39 / 187,19 hl. 1,20 m
Š4 188,35 / 186,45 (185,85) hl. 1,90/2,50 m
Š5 188,05 / 187,19 hl. 0,86 m


plastová DN 1200
pem D400 (600kg).
né sestavy
V12 - 0,2191
11,
Vodovod zakončen jednouzáverovým podzemním hydrantem DN 80 + šoupě DN 80
2,0
2,0
Vodovod zakončen T-kusem DN 80/80 a v průběžném směru bude zaslepen - příprava na případné prodloužení



Legenda:

——	Hranice katastru nemovitostí
——	Vnitřní kresba
——	Věcná břemena
— ⌒→ — ⌒→ —	Stávající vodovod
——	Stávající kanalizace - gravitační
——	Stávající kanalizace - podtlak
——	Plánované rozdělení pozemků
—)→ —)→ —	Návrh kanalizace - gravitační
>—— >—— ——	Návrh kanalizace - podtlak
- →→ - →→ - →→ -	Návrh kanalizační přípojky - gravitační
— ⌒→ — ⌒→ —	Návrh vodovod
— ⌒→ ▭ ⌒→ —	Návrh chráničky na vodovodním potrubí
- → - → - → -	Návrh vodovodní přípojky
- - - - - - -	Zamýšlené prodloužení elektrického vedení
— — — — — —	Hranice výkopu
– ∼ – – ∼ – –	Cetin - zaměřené
— ⇝ — ⇝ —	Čez - NN vedení podzemní
535/26	Parcelní číslo
č.p. 23	Číslo popisné
▭	Polygon budov stávajících
⬚	Hranice výkopu pro kanalizaci
▨	Hranice výkopu pro vodovod
▥	Plocha pro plánovanou výstavbu

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DPS

Generální projektant	SUDOP Project Plzeň a.s.	
Odpovědný projektant stavby	Ing. Stanislav Diviš	Diviš
Odpovědný proj. objektu - SO	Ing. Stanislav Diviš	Diviš
Vypracoval	Ing. Stanislav Diviš	Diviš
Kontroloval	Petr Krátký	
Místo stavby	Obec Budiměřice, okres Nymburk, Středočeský kraj	
Investor	Obec Budiměřice - Budiměřice 7, 288 02 Nymburk	

SUDOP Project Plzeň a.s.
projekty, engineering, stavby
Plachého 1007/35,301 00 Plzeň
Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

Akce:

VÝSTAVBA PODTLAKOVÉ KANALIZACE A
VODOVODU V ULICI "U SKÁLY" V BUDIMĚŘICÍCH
SO 321 VODOVOD

Obsah:

STAVEBNÍ SITUACE

Číslo zakázky	644-20-2-3	
Datum	04/2021	
Formát	1460 x 297	**Kopie č.**
Část dokumentace	D	
Měřítko	**Číslo výkresu**	
1:250	2.2	