

VR-2022-III-04

Osvětlení fotbalového hřiště Budiměřice

Příloha Výzvy k podání nabídky č. 5 – Vybrané požadavky z požadovaného světelného modelu

Technické požadavky na světelné body

- průměrné osvětlení minimálně 85lux
- rovnoměrnost 0,6
- chromatičnost 4000K
- IP65
- svítidla na 4 stožárech
- celkem max. 16 LED svítidel s celkovým max. příkonem 6500W
- výška stožáru 15 metrů

Rozmístění svítidel

